



דו"ח איכות מי השתיה

דו"ח שנתי | ינואר - דצמבר 2013

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מינואר-2004, מצ"ב דו"ח שנתי מרוכז לחודשים ינואר-דצמבר 2013 לגבי איכות המים ברשת האספקה בחלוקה לפי נקודות הדיגום של היישוב.

בדיקות בקטריוLOGיות שבוצעו בין 01.01.2013 עד 31.12.2013

חריגה אחוז	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0%	0	100%	253	95.8%	253	264	רשת	שגרתית	יקנעם
0.0%	0	100%	46	95.8%	46	48	כניסה ממקור מים פרטי	שגרתית	יקנעם
0.0%	0	100%	23	95.8%	23	24	מאגר/בריכת יציאה	שגרתית	יקנעם
0.0%	0	100%	322	95.8%	322	336	סה"כ דגימות		

חריגה אחוז	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0%	0	100%	117	100%	117	117	רשת	שגרתית	טבעון
0.0%	0	100%	65	100%	65	65	כניסה ממקור מקורות	שגרתית	טבעון
0.0%	0	100%	182	100%	182	182	סה"כ דגימות		

חריגה אחוז	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0%	0	100%	84	100%	84	84	רשת	שגרתית	רמת ישי
0.0%	0	100%	28	100%	28	28	כניסה ממקור מים פרטי	שגרתית	רמת ישי
21.4%	3	78.6%	11	100%	14	14	מאגר/בריכת יציאה	שגרתית	רמת ישי
21.4%	3	97.6%	123	100%	126	126	סה"כ דגימות		

- עפ"י תקנות בריאות העם (איכותם של מי שתייה) סעיף 2 - בדיקה חריגה הינה בדיקה שנמצא בה חיידקי קוליפורם צואתי או מעל 3 חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מים.
- עפ"י סעיף 2א בתקנות, אם בבדיקה חוזרת שנערכה תוך 24 שעות מגמר הבדיקה המיקרוביאלית החריגה, לא נתגלו חיידקים כ"ל, המים ראויים לשמש כמי שתייה (והבדיקה נחשבת תקינה).
- ברשת המחשבים של משרד הבריאות נשמרות תוצאות מפורטות של כל הבדיקות מהן הורכב הדו"ח המסכם. עפ"י דרישה ניתן להפיק דוחות מפורטים של בדיקות אלו.

בברכה,

אלי מדו, מנהל תפעול